

| | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| X | Zutreffendes ankreuzen | | | | | | |
| 1 | Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich zugängliche Gebäude nach § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 und weiteren Rechtsvorschriften | Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde | | | | | |
| | | Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde | | | | | |
| 2 | Baugrundstück | Gemeinde, Ortsteil | | | | | |
| | | Straße, Hausnummer | | | | | |
| | | Gemarkung, Flur, Flurstück | | | | | |
| | | Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde / Baugenehmigung / der Mitteilung nach § 63 Abs. 3 BauO NRW 2018 | | | | | |
| 3 | Bauvorhaben (nach Art und Nutzung) | | | | | | |
| | Gebäudeklasse (GK) | GK 1 <input type="checkbox"/> GK 2 <input type="checkbox"/> GK 3 <input type="checkbox"/> GK 4 <input type="checkbox"/> GK 5 <input type="checkbox"/> Sonderbau <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 4 | Entwurfsverfasser/in | Name, Vorname | Telefon | | | | |
| | | Straße, Hausnummer | Fax | | | | |
| | | Postleitzahl, Ort | E-Mail | | | | |
| | | Hiermit bestätige ich, dass ich als Entwurfsverfasser/in nach § 54 BauO NRW 2018 und als Bauvorlageberechtigte/r nach § 67 BauO NRW 2018 den Nachweis entsprechend der Barrierefreiheit nach § 49 Abs. 1 BauO NRW 2018 für das beantragte Vorhaben geführt habe. Das Planungskonzept „Barrierefreies Bauen“ ist in den Bauzeichnungen und formlosen Beschreibungen enthalten. | | Datum / Unterschrift | | | |
| 5 | Bereich / Bauteil | Grundlage | Anforderung | eingehalten | gleichwertige | nicht eingehalten | Bemerkungen / Ausnahmen nach § 49 Abs. 3 BauO NRW 2018 ggf. Hinweis auf Erläuterung in Anlagen |
| | | | | | | | |
| 5.1 | Stellplätze (in Mittel- und Großgaragen oder nach kommunalen Satzungen) | Anzahl und Abmessungen § 48 Abs. 2 und § 125 Abs. 1 SBauVO | barrierefreie Einstellplätze mit Abmessung 5,00 m x 3,50 m (LxB), die barrierefrei erreichbar sowie in der Nähe der Aufzüge angeordnet sein sollen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Kommunale Stellplatzsatzung | In kommunalen Satzungen geforderte barrierefreie Stellplätze werden hergestellt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2 | Äußere Erschließung und Haupteingang | Hauptzuwege zum Gebäude DIN 18040-1, Ziffer 4.2.1, 4.2.3 | mind. 150 cm breit bzw. bei Wegen unter 6 Metern Länge: mind. 120 cm breit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Begegnungsfläche in Abständen von höchstens 15 Metern, mind. 180 cm x 180 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Bei geneigten Erschließungsflächen Neigung höchstens 3% (oder 4% bei Erschließungsflächen bis zu 10 Metern) oder Rampen nach DIN 18040-2, Ziffer 4.3.8.2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Haupteingänge DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3 | Schwellenlose, deutlich wahrnehmbare Türen mit geometrischen Anforderungen nach DIN 18040-2, Ziffer 4.3.3.2 Tabelle 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 5.3 | Rampen und Treppen im Außenbereich | Rampe im Außenbereich | erforderliche Rampen sind vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Neigung, Breite, Zwischenpodeste DIN 18040-1, Ziffer 4.3.8.2 | Längsneigung max. 6%, keine Querneigung, Mindestbreite 120 cm, am Anfang und am Ende jeder Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 cm x 150 cm, alle 6 m ein Zwischen-podest von mind. 150 cm Länge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Treppen im Außen- und Eingangsbereich DIN 18040-1, Ziffer 4.3.6 | die Anforderungen an Treppen sind eingehalten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.4 | Innere Erschließung | Breite der Erschließungsflure DIN 18040-1, Ziffer 4.3.2 | mind. 120 cm, wenn mind. alle 15 m eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm zum Wenden vorhanden ist, ansonsten mind. 150 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Durchgänge DIN 18040-1, Ziffer 4.3.2 | mind. 90 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Bewegungsfläche in Fluren DIN 18040-1 Ziffer 4.3.2 | mind. 180cm x 180 cm, in Abständen von mind. 15 m zur Begegnung von Personen im Rollstuhl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Rampe im Innenbereich DIN 18040-1, Ziffer 4.3.8 | Rampen im Innenbereich erfüllen die Anforderungen nach DIN 18040-1 Ziffer 4.3.8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.5 | Aufzüge | Aufzug § 39 Abs. 4 und 6 BauO NRW 2018 | Das Gebäude besitzt mehr als drei oberirdische Geschosse, Aufzüge nach § 39 Abs. 4 und 5 BauO NRW 2018 sind vorhanden; der Aufzug wird jeweils von der öffentlichen Verkehrsfläche und den Nutzungseinheiten barrierefrei erreicht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Aufzug § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 | Aufzüge zur barrierefreien Erreichbarkeit nach § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 sind erforderlich | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Vertikale Plattformaufzüge | max. ein Geschoss, Förderplattform mind. 1,10 x 1,40 m Umwehrung, Mindestnutzlast 360 kg Benutzbarkeit ohne fremde Hilfe, Bewegungsfl. nach Ziffer 4.3.5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Bewegungsfläche vor Aufzügen DIN 18040-1, Ziffer 4.3.5 | mind. 150 cm x 150 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Treppen im Bereich der Aufzüge DIN 18040-1 Ziffer 4.3.5 | Abstand der Aufzugstüren zu gegenüberliegenden abwärtsführenden Treppen beträgt mind. 300 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Aufzugstyp DIN 18040-1 Ziffer 4.3.5 | Aufzug (Aufzüge) entspricht / entsprechen mind. Typ 2 mit 90 cm lichter Zugangsbreite nach DIN EN 81-70:2005-09 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | | |
| 5.6 | Treppen | Notwendige Treppen DIN 18040-1 Ziffer 4.3.6 | Anforderungen an Treppen sind erfüllt. z.B. beidseitige Handläufe, gerade Treppenläufe, Orientierungshilfen an Treppen und Einzelstufen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.7 | Türen | Türen zu Räumen DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3 | geometrische Anforderungen an Türen nach Tabelle 1 sind erfüllt; abweichende Festlegungen in der VV TB beachten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Bewegungsflächen vor Türen nach DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3.4 | mind. 150 cm x 150 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 5.8 | Rettung von Menschen mit Behinderung | Brandschutzkonzept bei Sonderbauten (§ 50 Abs. 2 BauO NRW 2018) oder Abweichungen von den baurechtlichen Vorgaben der BauO NRW 2018 | im Brandschutzkonzept sind die baulichen und betrieblich / organisatorischen Erfordernisse zur Rettung von Menschen mit Behinderung dargestellt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Brandschutznachweis bei Regelbauten | die baulichen oder betrieblich / organisatorischen Erfordernisse zur Rettung von Menschen mit Behinderung sind dargestellt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.9 | Sanitärräume | Toilettenräume VV TB | mind. ein Toilettenraum ist barrierefrei ausgeführt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Türen DIN 18040-1, Ziffer 5.3.1 | Tür schlägt nicht in den Sanitär- oder Toilettenraum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Toiletten DIN 18040-1, Ziffer 5.3.3 und 5.3.4 | Toiletten und Waschplätze sind entsprechend 5.3.3 ausgestattet, z. B. WC beid-seitig anfahrbar, Waschtisch unterfahrbar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Sanitärräume Bewegungsflächen DIN 18040-1, Ziffer 5.3.2 | Bewegungsflächen vor den Sanitäröbjekten von 150 cm x 150 cm sind vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Duschplätze DIN 18040-1, Ziffer 5.3.5 | erforderliche Duschplätze sind barrierefrei ausgeführt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Umkleidebereich DIN 18040-1, Ziffer 5.4 | eine Umkleidekabine für Liegen nach DIN 18040-1, Ziffer 5.3.6 ist vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.10 | Räume | Nutzbarkeit § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 | barrierefreie zweckent-sprechende Nutzbarkeit der Räume durch Besucher und Benutzer ist gegeben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Schwimm- und Therapiebecken sowie andere Beckenanlagen DIN 18040-1, Ziffer 5.5 | Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen, die das eigenständige und leichte Einsteigen und Verlassen des Beckens ermöglichen, sind umgesetzt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Veranstaltungsräume | mind. 1 v. H. der Besucher-plätze in Versammlungs-räumen mit festen Stuhlreihen ist barrierefrei nach VV TB i. V. m. DIN 18040-1, Ziffer 5.2.1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Für nicht neu zu errichtende Versammlungsstätten nach § 50 Abs. 2 Nr. 6 BauO NRW 2018, § 10 Abs. 7, § 12 Abs. 2 und § 13 SBauVO | Anforderung an barrierefreie Besucherplätze nach § 10 Abs. 7 SBauVO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Für Menschen mit Behinderungen ist eine aus-reichende Anzahl von barrierefreien Toiletten herzustellen - § 12 Abs. 2 SBauVO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Zahl der barrierefreien Stellplätze entspricht der Hälfte der nach § 10 Abs. 7 SBauVO erforderlichen Besucherplätze | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Beherbergungsbetrieb/ Beherbergungsräume (kleiner Sonderbau) VV TB Anlage A 4.2/4 | 10 v. H. der Gastbetten liegen in Beherbergungs-räumen, die einschl. der zugehörigen Sanitärräume den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen nach DIN 18040-2 Abschnitt 5 entsprechen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | <p>Beherbergungsbetrieb nach § 51 Abs. 2 Nr. 7 BauO NRW 2018, § 56 SBauVO und DIN 18040-2, Ziffern 5.1 – 5.4 und DIN 18040-1, Ziffern 5.1 und 5.3</p> | <p>die Anforderungen nach Sonderbauverordnung (SBauVO) sind erfüllt</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | <p>mind 10 v. H. der Gastbetten liegen nach § 56 Satz 1 SBauVO in Beherbergungsräumen, die einschl. der zugehörigen Sanitärräume den Anforderungen der DIN 18040-2 Abschnitt 5 an barrierefrei nutzbare Wohnungen entsprechen</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | <p>bei mehr als 30 Gastbetten nach § 56 Satz 2 SBauVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 v. H. der Gastbetten in Beherbergungsräumen einschl. der zugehörigen Sanitärräume müssen barrierefrei nutzbar sein - 1 v. H. der Gastbetten in Beherbergungsräumen einschl. der zugehörigen Sanitärräume müssen uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein - Türen und Bewegungsflächen der Beherbergungsräume sind nach DIN 18040-2, Ziffern 5.1 – 5.4 einschl. der Anforderung mit der Kennzeichnung „R“ ausgeführt - zugehörige Sanitärräume sind nach DIN 18040-1, Ziffern 5.1 und 5.3 ausgeführt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |